NORA

Le confort, pièce par pièce.

Comfort, one room at a time.



12 / 18 / 24

Thermopompes murales à combinaison intérieure et extérieure.
Ductless heat pumps with matched indoor and outdoor units.

Photos fabricant. Données AHRI actualisées le 27 octobre 2026.
Manufacturer photography. AHRI data updated October 27, 2026.

NORA 12

Combinaison exacte / Exact combination

VMH12A3-VA1B3NB(I) + VMH12A3-VA1B3NB(O)





Performances AHRI / AHRI ratings

AHRI	218378465
Date AHRI / AHRI date	2026-10-27
Froid / Cooling · 95 °F (35 °C)	12 000 BTU/h
Chauffage / Heating · 47 °F (8,3 °C)	12 500 BTU/h
SEER2	25.0
EER2 · 95 °F	12.8
HSPF2 · Région / Region IV	10.5

Référence LogisVert / LogisVert reference

924 $ CA · -8 °C : 7 700 BTU/h

Valeurs LogisVert distinctes des performances AHRI. Admissibilité et montant final confirmés par Hydro-Québec.
LogisVert values are separate from AHRI ratings. Hydro-Québec confirms final eligibility and funding.

Fiche FR Product EN Passeport / Passport

NORA 18

Combinaison exacte / Exact combination

VMH18A4-VA1B3NB(I) + VMH18A4-VA1B3NB(O)





Performances AHRI / AHRI ratings

AHRI	218378466
Date AHRI / AHRI date	2026-10-27
Froid / Cooling · 95 °F (35 °C)	18 000 BTU/h
Chauffage / Heating · 47 °F (8,3 °C)	18 500 BTU/h
SEER2	21.0
EER2 · 95 °F	12.8
HSPF2 · Région / Region IV	9.3

Référence LogisVert / LogisVert reference

1 416 $ CA · -8 °C : 11 800 BTU/h

Valeurs LogisVert distinctes des performances AHRI. Admissibilité et montant final confirmés par Hydro-Québec.
LogisVert values are separate from AHRI ratings. Hydro-Québec confirms final eligibility and funding.

Fiche FR Product EN Passeport / Passport

NORA 24

Combinaison exacte / Exact combination

VMH24A5-VA1B3NB(I) + VMH24A5-VA1B3NB(O)





Performances AHRI / AHRI ratings

AHRI	218378467
Date AHRI / AHRI date	2026-10-27
Froid / Cooling · 95 °F (35 °C)	22 000 BTU/h
Chauffage / Heating · 47 °F (8,3 °C)	24 000 BTU/h
SEER2	23.0
EER2 · 95 °F	12.8
HSPF2 · Région / Region IV	10.0

Référence LogisVert / LogisVert reference

2 040 $ CA · -8 °C : 17 000 BTU/h

Valeurs LogisVert distinctes des performances AHRI. Admissibilité et montant final confirmés par Hydro-Québec.
LogisVert values are separate from AHRI ratings. Hydro-Québec confirms final eligibility and funding.

Fiche FR Product EN Passeport / Passport

Des données claires.

Clear specifications.

01 AHRI

La combinaison exacte contrôle les capacités à 95 °F et 47 °F, SEER2, EER2 et HSPF2 région IV.
The exact combination controls capacities at 95 °F and 47 °F, SEER2, EER2 and HSPF2 Region IV.

02 ENERGY STAR

L’identifiant et la désignation climat froid relèvent uniquement d’ENERGY STAR officiel.
The identifier and cold-climate designation are controlled only by official ENERGY STAR records.

03 Hydro-Québec / LogisVert

Les montants de cette édition reflètent les valeurs actuellement publiées par Hydro-Québec. AHRI ne détermine pas une subvention.
Amounts in this edition reflect the values currently published by Hydro-Québec. AHRI does not determine financial assistance.

Préparer votre projet / Plan your project

Comparer NORA / Compare NORA

Documents et manuels / Documents and manuals

Nous joindre / Contact us

Édition canadienne VINO du 5 novembre 2026. Synthèse éditoriale, pas un certificat. Les photos proviennent du lot fournisseur reçu le 5 novembre 2026. Les documents fabricant originaux restent conservés séparément.
VINO Canadian edition dated November 5, 2026. Editorial summary, not a certificate. Photos are from the supplier package received November 5, 2026. Original manufacturer documents are retained separately.